Gillmarkens Samfällighetsförening

Styrelsemöte 2019-11-28

Närvarande: Eva Lundmark, Dick Lundmark, Jenny Vikberg, Janneth Matoniemi, Camilla Burdal.

1. **Mötet öppnande**
   Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. **Val av sekreterare**
   Styrelsen beslutar att välja Camilla Burdal att föra protokoll under mötet.

3. **Extra mötet 3 december**
   Styrelsen går igenom inför extrastämman den 3 december.

4. **Pärmar**
   Kontrollerar pärmar för signering av kommande fakturor.

5. **Fakturor parkeringsplatser**
   Tittar igenom de nya fakturorna för parkeringsplatserna, då det återigen blivit fel med referensen. Ska åtgärdas innan utskicka till medlemmarna. Jenny och Janneth ser till att alla fakturor kommer ut i rätt tid.

6. **Förråden**
   Äntligen har vi fått in alla avtalen gällande förråden, påskrivna och klara.

7. **Brandinspektion**

   Dick berättar att brandinspektionen som utfördes den 20 oktober är klar och ett inspektionsprotokoll är utfärdat. Kommer läggas in på dropboxen bland andra intyg. Inga större anmärkningar fanns.

Camilla Burdal
Sekreterare

Éva Lundmark
Ordförande

SERVICERAPPORT

Område.	**Inspektion.**	**Datum.**
Gillmarken Samfällighetsförening	Brand	2019-10-20

Garagelängor
Föreningslokal

Utfört av: Dick Lundmark

Sign: _____

Kommentarer.

Inspektion och kontroll av släckutrustning i föreningslokal, samt kontroll av garage i längor på Kuskvägen, Sulkyvägen samt Hovslagarvägen.

Åtkomlighet.
Förråden som är uthyrda var låsta så dessa var ej åtkommliga och är ej kontrollerade.
Garage i längor, endast ett garage var låst och ej åtkomligt för kontroll.

Avikelser.
Generellt så såg det mycket bra ut, inga synliga brandfarliga vätskor och spray eller gasbehållare påträffades. I tre stycken förråd påträffades möbler och annat som inte bör förvaras i garage, pga brandbelastning.

Förtydligande.
" Enligt bygglovet så är garagelängorna avsedda för förvaring av fordon och normala tillbehör till detta. Normala tillbehör kan till exempel vara en extra uppsättning hjul.
Vad det gäller brandfarliga vätskor så får det i fristående gemensamhetsgarage endast förvaras brandfarlig vätska i fordonstanken och reservdunk.
Reservdunken skall då förvaras i fordonet.

Ingen brandfarlig gas/gasol får förvaras i garaget eller förrådsdelen.
" Förrådsdelen har samma brandklass som garaget.

Övrig dokumentation.
(För Din säkerhet) https://www.dinsakerhet.se/brand
(Gasol för hem och fritid) https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25365.pdf
(Brandfarliga vätskor i hem och fritidsmiljö) https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25569.pdf